

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Im Sinne der Explosionsschutzrichtlinie 94/9/EG
According to Explosion Proof Directive 94/9/EC

Bezeichnung des Betriebsmittels Name of the component	Ex AD ... e, Ex AD ... i
Beschreibung des Betriebsmittels Description of the component	Abzweigdosen und Klemmenkästen Junction and terminal boxes
Ex-Kennzeichnung Ex marking	Ex AD e:  II 2G Ex em II T6, T5, T4 II 2D Ex tD A21 IP66 T80°C, T95°C, T130°C Ex AD i:  II 2G Ex ia/ib IIA, IIB, IIC T6, T5 II 2D Ex tD A21 IP66 T80°C, T95°C, T130°C
Einschlägige EG-Richtlinien Relevant EC directives	94/9/EG Explosionsschutzrichtlinie (ATEX 95) 94/9/EC Explosion Proof Directive (ATEX 95)
Angewandte harmonisierte Normen Harmonized standards	EN 60947-5-1, EN 60079-0: 2006, -7: 2007, -11: 2007, -18: 2004, EN 61241-0:2006, -1:2004
Prüfschein Test certificate	PTB 10 ATEX 1019 X
Anbringung der CE-Kennzeichnung Application of the CE marking	2010
Ort und Datum der Ausstellung Place and date of issue	Löhne, 11. Oktober, 2010 Löhne, October 11 th , 2010
Änderung Revision	Löhne, 11. Dezember 2012 Löhne, December 11 th , 2012
Benannte Stelle Notified Body	Dekra Exam GmbH Dinnendohlstr. 9 44809 Bochum Kenn-Nr. 0158



.steute

Extreme



Verantwortlich technische Dokumentation Ralf Twellmann (Technischer Leiter)
Responsible technical documentation (Technical Director)

Hiermit erklären wir, dass das oben aufgeführte elektrische Betriebsmittel aufgrund der
Konzipierung und Bauart der oben genannten Richtlinie entspricht.
We hereby declare that the above mentioned electrical equipment conforms to the named directive.

Löhne, 11. Dezember 2012/December 11th, 2012

Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue

Rechtsverbindliche Unterschrift, ppa. Ralf Twellmann (Technischer Leiter)
Legally binding signature, p.p. Ralf Twellmann (Technical Director)